

Análisis de datos de producción

Energía Solar Fotovoltaica

Oscar Perpiñán Lamigueiro

Universidad Politécnica de Madrid

Planteamiento

- ▶ La **energía producida por un SFV** durante un período puede ser **estimada** a partir de la **radiación incidente** y de las **características técnicas** del sistema.
- ▶ Teniendo en cuenta el carácter estocástico de la radiación solar, la estimación de la energía que producirá un SFV durante los próximos años es un ejercicio de **predicción con incertidumbre** asociada.
- ▶ El funcionamiento de un SFV puede ser analizado tomando esta estimación como referencia (**comparación modelo-medidas**).
- ▶ En el caso de centrales FV, se pueden detectar problemas de funcionamiento comparando diferentes partes de la central (**coherencia estadística**).

① Estadística

② Gráficos estadísticos

③ Gráficos Fotovoltaicos

④ Comparación entre Datos y Estimación

⑤ Coherencia Estadística

Variable aleatoria y proceso estocástico

- ▶ Una **variable aleatoria** es una función que asigna un único número real a cada resultado de un espacio muestral en un experimento.
- ▶ Un **proceso estocástico** es una variable aleatoria que evoluciona a lo largo del **tiempo** (p.ej. la radiación).


Función de densidad de probabilidad

La función de densidad de probabilidad, $f(X)$, de una variable aleatoria **asigna probabilidad** a un suceso:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

$$P(X < b) = \int_{-\infty}^b f(x)dx$$

$$P(X > a) = \int_a^{\infty} f(x)dx$$



Media, varianza y desviación estándar

- ▶ La **media** de una variable aleatoria es el **centro de masas** de su función densidad de probabilidad:

$$\mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

- ▶ La **varianza** de una variable aleatoria es la **media del cuadrado de las desviaciones** respecto a la media:

$$\sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x) dx$$

- ▶ La **desviación estándar** es la raíz cuadrada de la varianza: $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$

Combinación lineal de variables aleatorias

- ▶ La **media de la suma** de varias variables aleatorias **independientes** es la suma de las medias:

$$\mu_{X_1+\dots+X_n} = \mu_{X_1} + \dots + \mu_{X_n}$$

- ▶ La **varianza de la suma o resta** de varias variables aleatorias **independientes** es la **suma** de las varianzas:

$$\sigma_{X_1\pm\dots\pm X_n}^2 = \sigma_{X_1}^2 + \dots + \sigma_{X_n}^2$$

Media y varianza de la media muestral

- ▶ Una **muestra de una población** es un conjunto de variables aleatorias independientes ($X_1 \dots X_n$).
- ▶ Si se toma una muestra de una población, la media de la muestra es otra variable aleatoria (que es una suma de variables aleatorias)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Media y varianza de la media muestral

Sea una población cuya media es μ y su varianza es σ^2 :

- ▶ La **media de la media muestral** es la media poblacional:

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_{X_i} = \mu$$


- ▶ La **varianza de la media muestral** es la varianza poblacional dividido por el número de muestras.

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma_{\frac{1}{n}X_1}^2 + \dots + \sigma_{\frac{1}{n}X_n}^2 = \frac{\sigma^2}{N}$$

Por tanto, una forma de **reducir la incertidumbre** es realizar la **medida en repetidas ocasiones**.

Mediana y cuartiles

- ▶ La **mediana** divide el conjunto de valores de la variable en **dos mitades** iguales (divide el area encerrada por la función densidad de probabilidad en dos partes iguales).
- ▶ Los **cuartiles** dividen este area en **cuatro** partes iguales.
- ▶ El area encerrada entre cada par de cuartiles es igual al 25% del total.
- ▶ La **mediana** es el **segundo cuartil**.
- ▶ La **distancia intercuartil** (definida entre los cuartiles 1 y 3) es una **medida de la dispersión** de la variable.



① Estadística


② Gráficos estadísticos

③ Gráficos Fotovoltaicos


④ Comparación entre Datos y Estimación

⑤ Coherencia Estadística

Función de Densidad de Probabilidad




Histograma




Gráficos boxplot

- ▶ Línea central: mediana (Q2).
- ▶ Límites de la caja: cuantiles Q1 y Q2 (IQR)
- ▶ Bigotes: valores máximo y mínimo o $1.5 \cdot \text{IQR}$.
- ▶ Puntos: valores anómalos (*outliers*).




Gráficos de dispersión

Estimación de Productividad Diaria



Matrices de gráficos de dispersión



- ① Estadística
- ② Gráficos estadísticos
- ③ Gráficos Fotovoltaicos**
- ④ Comparación entre Datos y Estimación
- ⑤ Coherencia Estadística


Inventario*

- ▶ $Y_f \sim Y_r$
Detección de sombreado, defectos en cableado DC y AC, fallos o limitación del inversor.
- ▶ $Y_a \sim Y_r$
Detección de sombreado o defectos en cableado DC.
- ▶ $pr \sim T_c$
Detección de sombreado, degradación, o puntos calientes.
- ▶ $(T_c - T_a) \sim y_r$
Detección de problemas de disipación de calor.
- ▶ $V_G \sim T_c$
Detección de problemas en el MPPT, limitación del inversor, diodos de bypass.


*Más ejemplos en el informe «[Analytical Monitoring of Grid-connected Photovoltaic Systems](#)» de la Task 13 del IEA-PVPS.

$$Y_f \sim Y_r$$

- ▶ Valores diarios e intradiarios.
- ▶ Relación lineal creciente.
- ▶ Detección de sombreado, defectos en cableado DC y AC, fallos o limitación del inversor.




Error de funcionamiento $Y_f \sim Y_r$




$$Y_a \sim Y_r$$

- ▶ Valores diarios e intradiarios.
- ▶ Relación lineal creciente.
- ▶ Detección de sombreado o defectos en cableado DC.




Error de funcionamiento $Y_a \sim Y_r$




$$pr \sim T_c$$

- ▶ Valores intradiarios.
- ▶ Relación lineal decreciente.
- ▶ Detección de sombreado, degradación, o puntos calientes.




$$V_g \sim T_c$$

- ▶ Valores intradiarios.
- ▶ Relación lineal decreciente.
- ▶ Detección de problemas en el MPPT, limitación del inversor, diodos de bypass.



Error de funcionamiento $V_g \sim T_c$



- 1 Estadística
- 2 Gráficos estadísticos
- 3 Gráficos Fotovoltaicos
- 4 Comparación entre Datos y Estimación**
- 5 Coherencia Estadística

Desviación entre modelo y observación

- ▶ Sea O el conjunto de observaciones (medidas) de una variable aleatoria.

$$\mathbf{O} = \{o_1 \dots o_n\}$$

- ▶ Sea M el conjunto de resultados de un modelo que aproxima el comportamiento de la variable medida.

$$\mathbf{M} = \{m_1 \dots m_n\}$$

- ▶ La desviación entre modelo y observación es:

$$\mathbf{D} = \mathbf{M} - \mathbf{O} = \{(m_1 - o_1) \dots (m_n - o_n)\} = \{d_1 \dots d_n\}$$

Exactitud (*bias*) y Precisión (*variance*)




Fig. 1 Graphical illustration of bias and variance.

Estimadores frecuentes: MBD y RMSD

- ▶ Mean Bias Difference (MBD), diferencia media (indica si el modelo sobreestima o subestima):

$$MBE = \bar{\mathbf{D}} = \bar{\mathbf{M}} - \bar{\mathbf{O}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (m_i - o_i)$$

- ▶ Root Mean Square Difference (RMSD), diferencia cuadrático media:

$$RMSD = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i^2 \right)^{1/2} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (m_i - o_i)^2 \right)^{1/2}$$

Estimadores frecuentes: MBE y RMSD

El RMSD agrega información del promedio y la varianza de la diferencia:

$$RMSD^2 = \bar{\mathbf{D}}^2 + \sigma_{\mathbf{D}}^2$$

donde la varianza de la diferencia (unbiased RMSD) se calcula:

$$\sigma_{\mathbf{D}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{\mathbf{D}})^2$$

Otros estimadores: MAD

- ▶ Mean Absolute Deviation (MAD):

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |d_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |m_i - o_i|$$

- ▶ El RMSD no es robusto (un error puntual puede distorsionar el estimador) y depende del número de muestras*:


$$MAD \leq RMSD \leq n^{1/2}MAD$$

*<https://www.int-res.com/abstracts/cr/v30/n1/p79-82/>
<https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.10.005>

Correlación

El coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos es una medida numérica de la relación **lineal** entre los dos conjuntos (si la relación no es lineal, este coeficiente no sirve):

$$r = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{o_i - \bar{O}}{\sigma_O} \right) \cdot \left(\frac{m_i - \bar{M}}{\sigma_M} \right)$$



- ① Estadística
- ② Gráficos estadísticos
- ③ Gráficos Fotovoltaicos
- ④ Comparación entre Datos y Estimación
- ⑤ Coherencia Estadística

Planteamiento


- ▶ En un sistema compuesto por diferentes **unidades idénticas**, el funcionamiento de todas ellas debe ser el mismo.
- ▶ Los **elementos reales** presentan **diferencias** (tolerancia de potencia, pérdidas de dispersión, suciedad), de forma que el comportamiento de cada unidad se desviará del comportamiento promedio.
- ▶ Si **no hay problemas de funcionamiento**, estas desviaciones no superarán un umbral determinado (**coherencia estadística**).
- ▶ Un análisis estadístico del funcionamiento del conjunto puede **identificar una unidad defectuosa** como aquella que se aparta significativamente del comportamiento promedio.

Coherencia estadística

- ▶ Una medida puede ser etiquetada como *outlier* si es poco probable que pertenezca a la misma distribución que el conjunto.
- ▶ En estadística hay métodos diversos para realizar este análisis:
 - ▶ Métodos gráficos
 - ▶ Teorema de Chebyshev.
 - ▶ Criterios de Pierce y Chauvenet
- ▶ Los criterios de Pierce y Chauvenet asumen **distribución gaussiana** (aceptable en nuestro contexto) y son **simples de implementar**, particularmente Chauvenet.

Método de Chauvenet

Una medida es un *outlier* si la probabilidad de obtener su desviación respecto de la media es inferior al inverso de 2 veces el número de elementos en el conjunto.



Método de Chauvenet*

- 1 Supongamos un SFV compuesto por N unidades idénticas.
- 2 Sea $Y_{f,i}$ la medida de **productividad diaria** de una de esas unidades.
- 3 Se calcula la **media**, \bar{Y}_f , y la **desviación estándar**, σ_{Y_f} , del **conjunto**.
- 4 Se calcula la **distancia estadística** de cada unidad respecto del sistema total:

$$d_i = \frac{Y_{f,i} - \bar{Y}_f}{\sigma_{Y_f}}$$

- 5 En una distribución gaussiana, se calcula la distancia estadística equivalente a la probabilidad límite de Chauvenet, $1/2N$, teniendo en cuenta que hay dos colas.
- 6 Aquellas observaciones que superan la distancia son **marcadas como outliers**.


*<https://doi.org/10.1016/j.solener.2009.08.008>

Método de Chauvenet

- ▶ Por ejemplo, para un sistema de 10 unidades, la probabilidad es $1/20$.
- ▶ A cada cola le corresponde la mitad, $1/40 = 0.025$.
- ▶ Por tanto, el límite es $d_{max} = -1.9599$ (cola izquierda, valores por debajo del conjunto).

$$d_i = \frac{Y_{f,i} - \bar{Y}_f}{\sigma_{Y_f}}$$

$$|d_i| > |d_{max}|$$



Métodos gráficos: Target Diagram*

- ▶ Emplea la relación entre $RMSD$, $\sigma_{\mathbf{D}}^2$, y $\bar{\mathbf{D}}$, normalizadas con $\sigma_{\mathbf{O}}$:

$$RMSD' = RMSD / \sigma_{\mathbf{O}}$$

$$\sigma_{\mathbf{D}}' = \sigma_{\mathbf{D}} / \sigma_{\mathbf{O}}$$

$$\bar{\mathbf{D}}' = \bar{\mathbf{D}} / \sigma_{\mathbf{O}}$$

$$RMSD'^2 = \sigma_{\mathbf{D}}'^2 + \bar{\mathbf{D}}'^2$$


- ▶ Incorpora el signo de la diferencia entre desviaciones estándar del modelo y las observaciones.

$$sign_{\sigma} = sign(\sigma_{\mathbf{M}} - \sigma_{\mathbf{O}})$$

*<https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.05.014>

Métodos gráficos: Target Diagram

- ▶ σ'_D (con signo): Eje horizontal
- ▶ \bar{D}' : Eje vertical
- ▶ $RMSD'^2$: Distancia al origen



Ejemplo de uso de Target Diagram

- ▶ Sea $Y_{f,i}(t)$ la serie temporal de la productividad diaria de **una unidad** del SFV.
- ▶ Sea $\tilde{Y}_f(t)$ la serie temporal de la **mediana** de la productividad diaria del SFV **completo**.
- ▶ Tomando $\tilde{Y}_f(t)$ como modelo o referencia, podemos emplear diagramas para detectar unidades defectuosas durante diferentes períodos de tiempo.

